


**ISTITUTO COMPRENSIVO
"V.GEMITO"
Plesso "B. Croce"
Via Caprile, 6
ANACAPRI (NA)**

1b

**PIANO DI PREVENZIONE E
PROGRAMMA DI ATTUAZIONE**

Anno 2016/17

**(REGISTRO/DIARIO DI PREVENZIONE)
SEDE DISTACCATA**



INDICE

| | | |
|---------------|--|-----------|
| 1. | PIANO DI PREVENZIONE | 3 |
| 1.1. | Premessa | 3 |
| 1.2. | Programma interventi | 4 |
| 1.2.1. | Programma degli interventi a breve termine - uffici | 4 |
| 1.2.2. | Programma degli interventi a medio termine - uffici | 7 |
| 1.2.3. | Programma degli interventi a lungo termine - uffici..... | 8 |
| 1.2.4. | Programma degli interventi a breve termine - aula professori..... | 10 |
| 1.2.5. | Programma degli interventi a breve termine – aule speciali..... | 14 |
| 1.2.6. | Programma degli interventi a breve termine – mensa..... | 18 |
| 1.3. | Interventi di prevenzione sulle situazioni di pericolo segnalate dai lavoratori | 22 |
| 2. | SOTTOSCRIZIONE DEL DOCUMENTO | 25 |

1. PIANO DI PREVENZIONE

1.1. PREMESSA

In ottemperanza a quanto individuato dagli art. 28 e 29 del D. Lgs. 81/08, che fornisce le modalità di elaborazione del documento di cui all'Art. 17, una volta completate le fasi di identificazione dei pericoli e la relativa valutazione dei rischi ad essi associati, occorre procedere alla definizione delle misure necessarie per eliminare o quantomeno ridurre a livelli accettabili le situazioni di rischio riscontrate e garantire il mantenimento e miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza.

Laddove le misure necessarie non sono realizzabili nell'immediato o sono di competenza dell'Amministrazione tenuta alla fornitura e manutenzione dell'immobile, sono stati indicati anche i relativi interventi sostitutivi per garantire, comunque, le condizioni di sicurezza.

Al fine di rispondere al dettato legislativo che richiede la definizione di un programma di attuazione delle misure di prevenzione, gli interventi, di seguito compiutamente indicati, sono stati distinti in tre diverse fasi temporali, direttamente correlate all'entità del rischio:

- **Programma degli interventi a breve termine per rischio alto**, ove le azioni correttive necessarie sono da realizzarsi con urgenza.
- **Programma degli interventi a medio termine per rischio medio**, ove le azioni correttive necessarie possono essere realizzate nel medio termine, ovvero in un arco di tempo che va da uno a tre mesi.
- **Programma degli interventi a lungo termine per rischio basso**, dove le azioni correttive possono essere programmate e dilazionate in un arco di tempo annuale.

Nel programma non sono state indicate le situazioni a **rischio imminente** che, in quanto tali, devono essere oggetto di immediata soluzione al fine di evitare l'esposizione dei lavoratori ad un pericolo grave ed immediato

Tale programma viene supportato, nel breve termine, da specifiche iniziative formative ed informative, dalla messa a disposizione di dispositivi di protezione individuale, dall'eventuale sorveglianza sanitaria e dalla messa in opera di una correlata segnaletica di sicurezza e di emergenza.

Al fine di verificare l'attuazione delle misure di prevenzione e garantirne il mantenimento ed il miglioramento nel tempo, viene attivata una specifica procedura di verifica e di segnalazione che coinvolge, insieme al Datore di lavoro, ai Preposti ed all'intero Servizio di prevenzione e protezione, tutti i lavoratori dell'unità produttiva.

Nel programma che segue, al fine di indicare i soggetti destinatari degli obblighi di prevenzione, sono riportati:

- **in nero - gli interventi di competenza dell'Amministrazione tenuta alla fornitura e manutenzione dell'immobile**
- **in blu - le misure sostitutive a carico del Datore di lavoro e dei Preposti,**
- **in verde - le misure di prevenzione da mettere in atto a cura dei lavoratori**

Tutte le misure evidenziate in blu e verde devono essere messe in atto immediatamente, anche quando l'intervento risolutivo viene indicato a medio o lungo periodo

1.2. PROGRAMMA INTERVENTI

1.2.1. Programma degli interventi a breve termine - uffici

| | Risultanze della valutazione rischi | Misure di prevenzione | Misure sostitutive | Luogo | Data di attuazione |
|----------|---|--|---|----------|--------------------|
| A | AMBIENTI DI LAVORO: Scale fisse, scale manuali, soppalchi | | | | |
| 1 | <i>I gradini delle scale non sono antisdrucchiolevoli</i> | Rendere i gradini delle scale antisdrucchiolevoli | Segnalare l'eventuale pericolo con apposita segnalazione 'attenzione procedere con cautela per pericolo scivolamento/caduta' | Ambiente | |
| A | AMBIENTI DI LAVORO: Finestre e lucernari | | | | |
| 2 | <i>Le finestre non sono apribili in sicurezza per la presenza di spigoli vivi che sporgono oltre il davanzale</i> | Sostituire le finestre in modo che possano essere utilizzate in tutta sicurezza | Proteggere gli spigoli o limitare in posizione di sicurezza le finestre che presentano spigoli vivi oltre il davanzale e riposizionare le postazioni dei lavoratori , in modo da non impegnare lo spazio interessato dell' apertura dell' anta. | Edificio | |
| A | AMBIENTI DI LAVORO: Amianto | | | | |
| 3 | <i>Non sono stati forniti i risultati del censimento dei materiali contenenti amianto</i> | Fornire i risultati del censimento dei materiali contenenti amianto | | Edificio | |
| A | AMBIENTI DI LAVORO: Arredi | | | | |
| 4 | <i>Armadi, scaffalature ed arredi verticali non sono stabili ed ancorati al muro</i> | Rendere stabili e comunque ancorare al muro, gli arredi verticali | | Edificio | |
| 5 | <i>Le vetrine degli arredi non sono in materiale di sicurezza</i> | Sostituire con materiali di sicurezza o proteggere adeguatamente le vetrine degli arredi | Segnalare adeguatamente l'eventuale pericolo con apposita indicazione 'Attenzione vetro non infrangibile! osservare la massima cautela' | Edificio | |

| B IMPIANTI: Ascensori e montacarichi | | | | | |
|--|---|---|--|-----------|--|
| 1 | <i>Il locale ascensore è sprovvisto di adeguata segnaletica esterna e/o interna</i> | Apporre la segnaletica di sicurezza/antincendio al locale ascensore | | Ascensore | |

| B IMPIANTI: Impianto elettrico, messa a terra, protezione scariche atmosferiche | | | | | |
|---|--|--|--|---------------|--|
| 3 | <i>I cavi di adduzione agli utilizzatori elettrici non sono raccolti</i> | Canalizzare i cavi elettrici volant, o raccoglierli, con apposite fascette | | Locale uffici | |
| 4 | <i>Le prese multiple a ciabatta non sono fissate al muro e dotate di interruttore 'I-0 a monte</i> | Sostituire le prese multiple con prese dotate di interruttore I-0 a monte e fissarle al muro | | Locale uffici | |

| C RISCHI SPECIFICI: Movimentazione manuale dei carichi | | | | | |
|--|---|---|---|----------|--|
| 1 | <i>Il pericolo connesso alla movimentazione manuale dei carichi richiede un specifica informazione per i lavoratori interessati</i> | Fornire una specifica informazione ai lavoratori interessati alla movimentazione manuale carichi, con apposita circolare corredata della relativa scheda di rischio | | Edificio | |
| 2 | <i>La movimentazione manuale dei carichi richiede la dotazione di dispositivi di protezione individuale</i> | Dotare i lavoratori di idonei dispositivi di protezione individuale o vietare le lavorazioni | Utilizzare idonei dispositivi di protezione individuale | Edificio | |

| C RISCHI SPECIFICI: Sostanze e preparati pericolosi | | | | | |
|---|---|---|--|----------|--|
| 3 | <i>Vengono utilizzate sostanze e preparati pericolosi (infiammabili, esplosivi, comburenti, nocivi, corrosivi, tossici, irritanti e similari)</i> | Eliminare i prodotti pericolosi sostituendoli con altri | | Edificio | |

| | | | | | |
|---|---|---|------------------|----------|--|
| 4 | <i>Il pericolo connesso all'utilizzo ed alla manipolazione delle sostanze pericolose richiede una specifica informazione per i lavoratori interessati</i> | Fornire una specifica informazione ai lavoratori interessati all'uso ed alla manipolazione delle sostanze pericolose, con apposita circolare corredata della relativa scheda di rischio | | Edificio | |
| 5 | <i>La manipolazione di sostanze e preparati pericolosi richiede la dotazione di idonei dispositivi di protezione individuale</i> | Disporre che tutti i lavoratori interessati, siano forniti di idonei dispositivi di protezione individuale o vietare le lavorazioni | Utilizzare i DPI | Edificio | |

| C RISCHI SPECIFICI: Agenti biologici | | | | | |
|---|---|---|---|----------|--|
| 6 | <i>Possono essere presenti accidentalmente, agenti biologici come microrganismi ed endoparassiti umani</i> | Disporre di eliminare, se possibile, il contatto con gli agenti biologici occasionali | | Edificio | |
| 7 | <i>Il pericolo connesso all'utilizzo o alla presenza accidentale di agenti biologici richiede una specifica formazione ed informazione dei lavoratori</i> | Effettuare una specifica formazione ed informazione dei lavoratori interessati, con apposita circolare corredata della relativa scheda di rischio | | Edificio | |
| 8 | <i>L'utilizzo o la presenza accidentale di agenti biologici richiede la dotazione di dispositivi di protezione individuale</i> | Fornire ai i lavoratori interessati, idonei dispositivi di protezione individuale o vietare le lavorazioni | Utilizzare idonei dispositivi di protezione | Edificio | |

| C RISCHI SPECIFICI: Radiazioni ionizzanti e non | | | | | |
|--|---|--|---|----------|--|
| 9 | <i>Non sono state effettuate le misurazioni del livello del radon</i> | Effettuare le misurazioni del livello del radon. | Verificare che i locali interrati/seminterrati, siano regolarmente arieggiati prima e durante l'utilizzo, da parte del personale Arieggiare regolarmente i locali interrati/seminterrati, prima e durante l'utilizzo | Edificio | |

| D EMERGENZE: Incendio ed esplosione | | | | | |
|--|--|--|--|------------------------|--|
| 1 | <i>Lo spazio tra le scaffalature ed il solaio è inferiore a 60 cm.</i> | Disporre di lasciare uno spazio vuoto di almeno 60 cm. tra scaffalatura e solaio | Lasciare uno spazio vuoto di almeno 60 cm. tra scaffalatura e solaio | Locale archivio UTC | |

| | | | | | |
|---|--|--|---|---------------------------------------|--|
| 2 | <i>Nei locali adibiti ad archivio o deposito in cui non viene rispettato il limite di carico d'incendio (30 Kg/mq) non esiste sistema di rilevazione dei fumi e, per i locali interrati, di spegnimento automatico</i> | Installare un sistema di rilevazione fumi e, per i locali interrati, di spegnimento automatico | Ripartire i materiali in deposito in più ambienti | Locale archivio server - archivio UTC | |
| 3 | <i>Gli addetti antincendio non dispongono dei necessari D.P.I.</i> | Disporre di dotare gli addetti antincendio dei necessari D.P.I. | | Edificio | |
| 4 | <i>Gli estintori e gli altri mezzi di spegnimento non sono periodicamente mantenuti da personale qualificato</i> | Attivare un contratto per la manutenzione periodica degli estintori e degli altri mezzi di spegnimento | | Edificio, Edificio | |
| 5 | <i>Sono presenti tendaggi e altro materiale infiammabile, nei locali di lavoro</i> | Eliminare tendaggi e altro materiale infiammabile, dai locali di lavoro | | Edificio PALCO | |
| 6 | <i>Gli addetti antincendio non dispongono dei necessari D.P.I.</i> | Dotare gli addetti antincendio dei necessari D.P.I. | | Edificio | |

| D EMERGENZE: Evacuazione di emergenza | | | | | |
|--|--|--|---|----------|--|
| 7 | <i>I locali di lavoro ed i servizi non sono dotati di illuminazione di emergenza</i> | Installare illuminazione di emergenza in tutti i locali di lavoro e servizi | | Edificio | |
| 8 | <i>I locali di lavoro ed i servizi non sono dotati di illuminazione di emergenza</i> | Disporre, per i locali dove non funzionano le luci di emergenza, il termine delle attività, entro un orario che garantisca una adeguata illuminazione naturale. Disporre, inoltre, il divieto di utilizzare i locali interrati, con insufficiente illuminazione naturale. e/o dotare il personale che utilizza detti locali, di sistema sussidiario portatile, di illuminazione artificiale. | Verificare l'attuazione delle misure di prevenzione | Edificio | |

| C RISCHI ORGANIZZATIVI: Organizzazione e pratiche di lavoro | | | | | |
|--|---|--|---|----------|--|
| 10 | <i>Sono presenti materiali sopra gli armadi</i> | Disporre di eliminare tutti i materiali riposti sopra gli armadi | Eliminare tutti i materiali riposti sopra gli | Edificio | |

1.2.2. Programma degli interventi a medio termine - uffici

| E | IMPIANTI: Impianto elettrico, messa a terra, protezione scariche atmosferiche | | | |
|---|---|--|--|--|
| 1 | <i>Le macchine ed apparecchiature con assorbimento superiore a 1000 W non sono collegate a presa dotata di interruttore di protezione o interbloccata</i> | Disporre di collegare macchine ed apparecchiature con assorbimento superiore a 1000 W ad idonea presa dotata di interruttore di protezione o interbloccata o utilizzare una presa multipla (ciabatta) dotata di interruttore 'I-0 e collegare solo tale apparecchiatura' | Mettere fuori uso l' apparecchiatura | Piano Terra zona ristoro (distributore caffè)-aula professori (fotocopiatrice) |

1.2.3. Programma degli interventi a lungo termine - uffici

| | |
|----------|--|
| E | IMPIANTI: Impianto Termico Non sono stati rilevati |
| C | RISCHI ORGANIZZATIVI: Organizzazione della prevenzione Non sono stati rilevati rischi |
| A | AMBIENTI DI LAVORO: Edificio e pertinenze esterne Non sono stati rilevati rischi |
| A | AMBIENTI DI LAVORO: Porte e portoni Non sono stati rilevati rischi |
| A | AMBIENTI DI LAVORO: Pavimenti Non sono stati rilevati rischi |
| A | AMBIENTI DI LAVORO: Servizi igienici Non sono stati rilevati rischi |
| A | AMBIENTI DI LAVORO: Particolarità costruttive interne ai locali di lavoro Non sono stati rilevati rischi |
| A | AMBIENTI DI LAVORO: Microclima ed aerazione Non sono stati rilevati rischi |

| | |
|----------|---|
| A | AMBIENTI DI LAVORO: Illuminazione Non sono stati rilevati rischi |
| A | AMBIENTI DI LAVORO: Abbattimento barriere architettoniche Non sono stati rilevati rischi |
| A | IMPIANTI: Adduzione, utilizzazione e distribuzione gas Non sono stati rilevati rischi |
| C | RISCHI SPECIFICI: Macchine ed attrezzature Non sono stati rilevati rischi |
| C | RISCHI SPECIFICI: Videoterminali Non sono stati rilevati rischi |
| C | RISCHI SPECIFICI: Rumore/Vibrazioni Non sono stati rilevati rischi |
| D | EMERGENZE: Primo soccorso Non sono stati rilevati rischi |
| C | RISCHI DI NATURA PSICOSOCIALE: Stress da lavoro correlato RISCHIO IN FASE DI ANALISI |

1.2.4. Programma degli interventi a breve termine – aula professori

| Risultanze della valutazione rischi | Misure di prevenzione | Misure sostitutive | Luogo | Data di attuazione |
|--|---|--|---|--------------------|
| A | | | | |
| AMBIENTI DI LAVORO: Amianto | | | | |
| 1 | <i>Non sono stati forniti i risultati del censimento dei materiali contenenti amianto</i> | Fornire i risultati del censimento (o effettuarlo) dei materiali contenenti amianto | Edificio | |
| E | | | | |
| IMPIANTI: Impianto elettrico, messa a terra, protezione scariche atmosferiche | | | | |
| 1 | <i>Vengono utilizzati cavi volanti</i> | Proteggere i cavi volanti con apposite canaline | Aula strum | |
| 2 | <i>Le prese multiple a ciabatta non sono fissate al muro e dotate di interruttore I-0 a monte</i> | Sostituire le prese multiple con prese dotate di interruttore I-0 a monte e fissarle al muro | Locale uffici | |
| D | | | | |
| EMERGENZE: Incendio ed esplosione | | | | |
| 1 | <i>Sono presenti tendaggi e altro materiale infiammabile, nei locali di lavoro</i> | Eliminare tendaggi e altro materiale infiammabile, dai locali di lavoro | Edificio | |
| 2 | <i>Gli addetti antincendio non dispongono dei necessari D.P.I.</i> | Dotare gli addetti antincendio dei necessari D.P.I. | Edificio | |
| D | | | | |
| EMERGENZE: Evacuazione di emergenza | | | | |
| 3 | <i>I locali di lavoro ed i servizi non sono dotati di illuminazione di emergenza</i> | Installare illuminazione di emergenza in tutti i locali di lavoro e servizi | Edificio | |
| 4 | <i>I locali di lavoro ed i servizi non sono dotati di illuminazione di emergenza</i> | Disporre, per i locali dove non funzionano le luci di emergenza, il termine delle attività, entro un orario che garantisca una adeguata illuminazione naturale. Disporre, inoltre, il divieto di utilizzare i locali interrati, con insufficiente illuminazione naturale. e/o dotare il personale che utilizza detti locali, di sistema sussidiario portatile, di illuminazione artificiale. | Verificare l'attuazione delle misure di prevenzione | Edificio |

| | |
|----------|--|
| C | RISCHI ORGANIZZATIVI: Organizzazione della prevenzione Non sono stati rilevati rischi |
| A | AMBIENTI DI LAVORO: Edificio e pertinenze esterne Non sono stati rilevati rischi |
| A | AMBIENTI DI LAVORO: Porte e portoni Non sono stati rilevati rischi |
| A | AMBIENTI DI LAVORO: Pavimenti Non sono stati rilevati rischi |
| A | AMBIENTI DI LAVORO: Scale fisse, scale manuali, soppalchi Non sono stati rilevati rischi |
| A | AMBIENTI DI LAVORO: Servizi igienici Non sono stati rilevati rischi |
| A | AMBIENTI DI LAVORO: Particolarità costruttive interne ai locali di lavoro Non sono stati rilevati rischi |
| A | AMBIENTI DI LAVORO: Finestre e lucernari Non sono stati rilevati rischi |
| A | AMBIENTI DI LAVORO: Arredi Non sono stati rilevati rischi |
| A | AMBIENTI DI LAVORO: Microclima ed aerazione Non sono stati rilevati rischi |

| | |
|----------|--|
| A | AMBIENTI DI LAVORO: Illuminazione |
| | Non sono stati rilevati rischi |
| A | AMBIENTI DI LAVORO: Abbattimento barriere architettoniche |
| | Non sono stati rilevati rischi |
| L | IMPIANTI: Ascensori e montacarichi |
| | Non sono stati rilevati rischi |
| E | IMPIANTI: Impianto Termico |
| | Non sono stati rilevati rischi |
| O | IMPIANTI: Adduzione, utilizzazione e distribuzione gas |
| | Non sono stati rilevati rischi |
| C | RISCHI SPECIFICI: Macchine ed attrezzature |
| | Non sono stati rilevati rischi |
| C | RISCHI SPECIFICI: Videoterminali |
| | Non sono stati rilevati rischi |
| C | RISCHI SPECIFICI: Movimentazione manuale dei carichi |
| | Non sono stati rilevati rischi |
| C | RISCHI SPECIFICI: Rumore/Vibrazioni |
| | Non sono stati rilevati rischi |

| | |
|----------|--|
| C | RISCHI SPECIFICI: Sostanze e preparati pericolosi Non sono stati rilevati rischi |
| C | RISCHI SPECIFICI: Agenti biologici Non sono stati rilevati rischi |
| C | RISCHI SPECIFICI: Radiazioni ionizzanti e non Non sono stati rilevati rischi |
| D | EMERGENZE: Primo soccorso Non sono stati rilevati rischi |
| C | RISCHI ORGANIZZATIVI: Organizzazione e pratiche di lavoro Non sono stati rilevati rischi |
| C | RISCHI DI NATURA PSICOSOCIALE: Stress da lavoro correlato RISCHIO IN FASE DI ANALISI |

1.2.5. Programma degli interventi a breve termine – aule speciali

| Risultanze della valutazione rischi | Misure di prevenzione | Misure sostitutive | Luogo | Data di attuazione |
|---|--|---|-------|--------------------|
| C | | | | |
| RISCHI ORGANIZZATIVI: Organizzazione della prevenzione | | | | |
| 1 | <i>I pericoli che non sono stati eliminati non vengono adeguatamente segnalati</i> | Verificare, che i pericoli che non sono stati eliminati, siano adeguatamente segnalati, mediante avvisi e/o delimitazioni, evidenziazioni con nastri giallo/nero o bianco/rosso | | |

| | | | | | |
|--|--|--|---|----------|--|
| A | | | | | |
| AMBIENTI DI LAVORO: Particolarità costruttive interne ai locali di lavoro | | | | | |
| 1 | <i>L'intonaco/rivestimento murario delle pareti presenta buchi, fessure o è distaccato o cadente</i> | Risanare le pareti bucate o fessurate o le parti d'intonaco distaccato o cadente | Segnalare l'eventuale pericolo e delimitare la zona | Edificio | |

| | | | | | |
|--------------------------------------|--|--|--|----------|--|
| A | | | | | |
| AMBIENTI DI LAVORO: Amianto | | | | | |
| 2 | <i>Non sono stati forniti i risultati del censimento dei materiali contenenti amianto</i> | Fornire i risultati del censimento (o effettuarlo) dei materiali contenenti amianto | | Edificio | |
| A | | | | | |
| AMBIENTI DI LAVORO: Pavimenti | | | | | |
| 2 | <i>Pavimentazione discontinua e disomogenea, con buche ed avvallamenti (linoleum), non più igienicamente</i> | Segnalare all' ente responsabile per opportuno intervento di risanamento o sostituzione. | | Edificio | |

| D | | EMERGENZE: Incendio ed esplosione | | |
|----------|--|--|---|----------|
| 1 | <i>Nei locali adibiti ad archivio o deposito in cui non viene rispettato il limite di carico d'incendio (30 Kg/mq) non esiste sistema di rilevazione dei fumi e, per i locali interrati, di spegnimento automatico</i> | Installare un sistema di rilevazione fumi e, per i locali interrati, di spegnimento automatico | Ripartire i materiali in deposito in più ambienti per ridurre il carico di incendio al di sotto dei 30kg/mq | Edificio |

| D | | EMERGENZE: Evacuazione di emergenza | | |
|----------|--|--|---|-------------------|
| 2 | <i>Le porte di emergenza sono difettose in fase di apertura/chiusura</i> | Ripristinare la funzionalità delle porte di emergenza difettose in fase di apertura/chiusura | Assicurare le porte in posizione di apertura come previsto dal Piano di emergenza | Edificio |
| 3 | <i>Le porte di emergenza non sono dotate di maniglioni antipanico</i> | Dotare le porte di emergenza di maniglione antipanico | Mantenere le porte in posizione aperta | Edificio ingresso |

| A | | AMBIENTI DI LAVORO: Edificio e pertinenze esterne | | |
|--------------------------------|--|--|--|--|
| Non sono stati rilevati rischi | | | | |

| A | | AMBIENTI DI LAVORO: Pavimenti | | |
|--------------------------------|--|--------------------------------------|--|--|
| Non sono stati rilevati rischi | | | | |

| A | | AMBIENTI DI LAVORO: Scale fisse, scale manuali, soppalchi | | |
|--------------------------------|--|--|--|--|
| Non sono stati rilevati rischi | | | | |

| A | | AMBIENTI DI LAVORO: Servizi igienici | | |
|--------------------------------|--|---|--|--|
| Non sono stati rilevati rischi | | | | |

| A | | AMBIENTI DI LAVORO: Finestre e lucernari | | |
|--------------------------------|--|---|--|--|
| Non sono stati rilevati rischi | | | | |

| A | | AMBIENTI DI LAVORO: Arredi | | |
|--------------------------------|--|-----------------------------------|--|--|
| Non sono stati rilevati rischi | | | | |

| | |
|----------|--|
| A | AMBIENTI DI LAVORO: Microclima ed aerazione Non sono stati rilevati rischi |
| A | AMBIENTI DI LAVORO: Illuminazione Non sono stati rilevati rischi |
| A | AMBIENTI DI LAVORO: Abbattimento barriere architettoniche Non sono stati rilevati rischi |
| A | IMPIANTI: Ascensori e montacarichi Non sono stati rilevati rischi |
| A | IMPIANTI: Impianto elettrico, messa a terra, protezione scariche atmosferiche Non sono stati rilevati rischi |
| A | IMPIANTI: Impianto Termico Non sono stati rilevati rischi |
| A | IMPIANTI: Adduzione, utilizzazione e distribuzione gas Non sono stati rilevati rischi |
| C | RISCHI SPECIFICI: Macchine ed attrezzature Non sono stati rilevati rischi |
| C | RISCHI SPECIFICI: Videoterminali Non sono stati rilevati rischi |
| C | RISCHI SPECIFICI: Movimentazione manuale dei carichi Non sono stati rilevati rischi |

| | |
|----------|--|
| C | RISCHI SPECIFICI: Rumore/Vibrazioni Non sono stati rilevati rischi |
| C | RISCHI SPECIFICI: Sostanze e preparati pericolosi Non sono stati rilevati rischi |
| C | RISCHI SPECIFICI: Agenti biologici Non sono stati rilevati rischi |
| C | RISCHI SPECIFICI: Radiazioni ionizzanti e non Non sono stati rilevati rischi |
| E | EMERGENZE: Primo soccorso Non sono stati rilevati rischi |
| C | RISCHI ORGANIZZATIVI: Organizzazione e pratiche di lavoro Non sono stati rilevati rischi |
| C | RISCHI DI NATURA PSICOSOCIALE: Stress da lavoro correlato Non sono stati rilevati rischi |

1.2.6. Programma degli interventi a breve termine – cucina/mensa

| | Risultanze della valutazione rischi | Misure di prevenzione | Misure sostitutive | Luogo | Data di attuazione |
|----------|---|--|---|----------|--------------------|
| A | AMBIENTI DI LAVORO: Amianto | | | | |
| 1 | <i>Non sono stati forniti i risultati del censimento dei materiali contenenti amianto</i> | Fornire i risultati del censimento (o effettuarlo) dei materiali contenenti amianto | | Edificio | |
| E | IMPIANTI: Adduzione, utilizzazione e distribuzione gas | | | | |
| 10 | <i>La valvola di intercettazione non è adeguatamente segnalata</i> | Installare idonea segnaletica della valvola di intercettazione | | Edificio | |
| C | RISCHI SPECIFICI: Movimentazione manuale dei carichi | | | | |
| 7 | <i>Il pericolo connesso alla movimentazione manuale dei carichi richiede un specifica informazione per i lavoratori interessati</i> | Rinnovare la specifica informazione ai lavoratori interessati alla movimentazione manuale carichi, con apposita circolare corredata della relativa scheda del montacarichi installato dall' ente proprietario dell' immobile | | Edificio | |
| 8 | <i>La movimentazione manuale dei carichi richiede la dotazione di dispositivi di protezione individuale</i> | Dotare i lavoratori di idonei dispositivi di protezione individuale o vietare le lavorazioni | Utilizzare idonei dispositivi di protezione individuale | Edificio | |
| T | RISCHI SPECIFICI: Sostanze e preparati pericolosi | | | | |
| 1 | <i>Vengono utilizzate sostanze e preparati pericolosi (infiammabili, esplosivi, comburenti, nocivi, corrosivi, tossici, irritanti e similari)</i> | Eliminare i prodotti pericolosi sostituendoli con altri | | Edificio | |

| | | | | | |
|----|---|---|------------------|----------|--|
| 19 | <i>Il pericolo connesso all'utilizzo ed alla manipolazione delle sostanze pericolose richiede una specifica informazione per i lavoratori interessati</i> | Fornire una specifica informazione ai lavoratori interessati all'uso ed alla manipolazione delle sostanze pericolose, con apposita circolare corredata della relativa scheda di rischio | | Edificio | |
| 20 | <i>La manipolazione di sostanze e preparati pericolosi richiede la dotazione di idonei dispositivi di protezione individuale</i> | Dotare tutti i lavoratori interessati, di idonei dispositivi di protezione individuale o vietare le lavorazioni | Utilizzare i DPI | Edificio | |

| T | | | | | |
|--|---|---|--|----------|--|
| RISCHI SPECIFICI: Sostanze e preparati pericolosi | | | | | |
| 1 | <i>Vengono utilizzate sostanze e preparati pericolosi (infiammabili, esplosivi, comburenti, nocivi, corrosivi, tossici, irritanti e similari)</i> | Eliminare i prodotti pericolosi sostituendoli con altri | | Edificio | |

| | |
|----------|--|
| @ | RISCHI ORGANIZZATIVI: Organizzazione della prevenzione Non sono stati rilevati rischi |
| A | AMBIENTI DI LAVORO: Edificio e pertinenze esterne Non sono stati rilevati rischi |
| B | AMBIENTI DI LAVORO: Porte e portoni Non sono stati rilevati rischi |
| C | AMBIENTI DI LAVORO: Pavimenti Non sono stati rilevati rischi |
| D | AMBIENTI DI LAVORO: Scale fisse, scale manuali, soppalchi Non sono stati rilevati rischi |
| E | AMBIENTI DI LAVORO: Servizi igienici Non sono stati rilevati rischi |
| F | AMBIENTI DI LAVORO: Particolarità costruttive interne ai locali di lavoro Non sono stati rilevati rischi |
| G | AMBIENTI DI LAVORO: Finestre e lucernari Non sono stati rilevati rischi |

| | |
|----------|--|
| H | AMBIENTI DI LAVORO: Arredi Non sono stati rilevati rischi |
| I | AMBIENTI DI LAVORO: Microclima ed aerazione Non sono stati rilevati rischi |
| J | AMBIENTI DI LAVORO: Illuminazione Non sono stati rilevati rischi |
| K | AMBIENTI DI LAVORO: Abbattimento barriere architettoniche Non sono stati rilevati rischi |
| L | IMPIANTI: Ascensori e montacarichi Non sono stati rilevati rischi |
| M | IMPIANTI: Impianto elettrico, messa a terra, protezione scariche atmosferiche Non sono stati rilevati rischi |
| N | IMPIANTI: Impianto Termico Non sono stati rilevati rischi |
| P | RISCHI SPECIFICI: Macchine ed attrezzature Non sono stati rilevati rischi |
| Q | RISCHI SPECIFICI: Videoterminali Non sono stati rilevati rischi |
| S | RISCHI SPECIFICI: Rumore/Vibrazioni Non sono stati rilevati rischi |

| | |
|-----------|--|
| U | RISCHI SPECIFICI: Agenti biologici Non sono stati rilevati rischi |
| V | RISCHI SPECIFICI: Radiazioni ionizzanti e non Non sono stati rilevati rischi |
| W | EMERGENZE: Incendio ed esplosione Non sono stati rilevati rischi |
| X | EMERGENZE: Primo soccorso Non sono stati rilevati rischi |
| Y | EMERGENZE: Evacuazione di emergenza Non sono stati rilevati rischi |
| Z | RISCHI ORGANIZZATIVI: Organizzazione e pratiche di lavoro Non sono stati rilevati rischi |
| ZZ | RISCHI DI NATURA PSICOSOCIALE: Stress da lavoro correlato Rischio in fase di analisi |

